

# Landeshauptstadt Magdeburg

## Stellungnahme der Verwaltung

öffentlich

zum/zur	Stadtamt	Stellungnahme-Nr.	Datum
F0295/22 <b>Fraktion GRUNE/future! SR Meister</b>	FB 67	S0440/22	28.11.2022
Bezeichnung	Funktionsfähigkeit Pumpen		
Verteiler	Tag		
Die Oberbürgermeisterin	13.12.2022		

In der Sitzung des Stadtrates am 14.11.2022 wurde die Anfrage F0295/22 gestellt.

### Die Stadtverwaltung nimmt wie folgt Stellung:

#### 1. Welche Ursachen haben Funktionsstörungen? Ist ein zu tiefer Grundwasserstand ursächlich?

Die Ursachen für Störungen sind vielseitig. Bei ca. 10 Brunnen ist tatsächlich der gesunkene Grundwasserpegel die Ursache. Für die meisten Brunnen ist die Brunnensanierung bereits in Planung. Weitere Ursachen sind mechanische Schäden durch Verschleiß, Wurzeleinwuchs von nahestehenden Bäumen, Schäden am Brunnenkörper selbst, sowie Beschädigungen durch Vandalismus oder Unfall.

#### 2. Werden die Pumpen regelmäßig auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft?

Jede Pumpe wird zweimal jährlich geprüft und gewartet. Dies geschieht im Frühjahr und im Spätherbst, wobei auch die Frostsicherung durchgeführt wird. Weiterhin finden gezielt Brunnenbeprobungen zur Wasserqualität sowie Leistungspumpversuche statt. Viele Störungen werden auch von der Bevölkerung festgestellt und direkt an die bei der Landeshauptstadt Magdeburg rahmenvertraglich gebundene Pumpenfachfirma gemeldet und von dort direkt weiterbearbeitet.

#### 3. Welche Maßnahmen werden ergriffen bzw. können ergriffen werden, wenn eine Funktionsunfähigkeit festgestellt wird?

Viele Störungen sind relativ schnell mit kleinen Reparaturen zu beheben. Bei wenig frequentierten Pumpen hat sich meist nur die Saugleitung entleert und die Pumpen müssen neu „angegossen“ werden oder es muss etwas länger als üblich gepumpt werden. Größere Reparaturen, die mit Werkstattarbeiten verbunden sind, und Ersatzteile zu beschaffen sind, dauern entsprechend länger. Zu bestimmten Zeiten kann es zu Verzögerungen bei der Ausführung kommen. Im Katastrophenfall würden diese Arbeiten jedoch kurzfristig favorisiert werden. Der Ersatzteilbestand der rahmenvertraglich gebundenen Fachfirma ist gut organisiert und auf die Bedürfnisse der Notbrunnen in der Landeshauptstadt Magdeburg ausgerichtet, sodass bei Bedarf stets schnell reagiert werden kann.

Rehbaum